obr. Ulisław 0009, dz. 176, 404
KŁ.NG.6640.748.2015
UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH 2000 STREFA 6
UKŁAD WYSOKOŚCI KRONSZTAD
KW nie badano
arkusz

opegieka
OPEGIEKA Sp. z o. o. Tarnowska 15 (62-052) Komorniki
tel. +48 61 2214210 NIP 9782024248 REGON 302344249

GEODETA UPRAWNIONY
inż. Dariusz Opęgielski
upr. zaw. nr 10043 WIELKOPOLSKI

15 LIP. 2015

K E R G I S T R
Zatwierdzono do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
mgr inż. Marta Kamińska
Nr ew. 411329

ENERGA OPERATOR
kolizja nr 14
przebudowa LK nN
obw. nr 2-1045-05

Proj. rura osłonowa X150PE
(fragment ścięty)

Proj. rura osłonowa X150PE
(fragment ścięty)
Proj. przebudowa LK nN 0,4kV para przewodów nyy/axal, LK należy
w uwagi na zabudowę rurą osłonową - 15,4 przebudować przez kolizję
kabel zabezpieczyć pogrzebać przepuszczając ~4,5m ok.kraweżnik krawężnik oraz stosując
na kablu rury dwudzielne, LK pod zjazdem dnogłowym należy zabezpieczyć rurami
dwudzielnymi
Projektant Firma Usługi Projektowe (rozpoczęcie kolizji przy) elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu nr R/17/009993

Proj. rura osłonowa X150PE
(fragment ścięty)

Proj. rura osłonowa 2x DVR110
(fragment ścięty) (KRZYŻUJĄCY SIĘ)

Proj. przemieszanie (przebudowa) istniejącej LK nN 0,4kV
wykonać w procedurze pisemnego polecenia na pracę
wg warunków i uzgodnień z dostawcą energii do
uzyskania na etapie wykonawczym
(LK należy pomiędzy punktami 14.1 - 14.2 przełożyć poza ścieżkę,
na skrzyżowaniu ze ścieżką zabudować rurę osłonową dwudzielną)
podstawa Warunki Przebudowy (usunięcia kolizji)
sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A.
Odział w Toruniu nr R/17/009993

ENERGA OPERATOR
kolizja nr 15
przebudowa LK nN
obw. nr 2-1045-01

14.1
14.2
15.1
15.2
14+500.00
14+600.00
14+700.00
14+764.13

OZNACZENIA:

- granice opracowania
- kable elektroenergetyczne istniejące
- KOLOR GRAFITOWY istniejące rury ochronne przewodowych
- KOLOR BŁĘKITNY projektowane rury ochronne HK-0,4kV
- KOLOR BŁĘKITNY projektowane rury ochronne SN 15kV
- KOLOR POMARAŃCZOWY projektowane rury ochronne telekomunikacyjne
- KOLOR CZERWONY istniejący akpi dla elektroenergetyki do zmiany lokalizacji
- KOLOR CZERWONY istniejący akpi LK nN 0,4kV do zmiany lokalizacji
- KOLOR ZIELONY charakterystyczne punkty trasy kablowej/sieci uzbrojenia
- KOLOR CZERWONY istniejące słupy kablowe nN-0,4kV do zmiany lokalizacji
- KOLOR POMARAŃCZOWY istniejące słupy elektroenergetyczne do zmiany lokalizacji
- KOLOR POMARAŃCZOWY istniejący słupek telekomunikacyjny do zmiany lokalizacji

„Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych w zakresie sytuacji, uzbrojenia, treści mapy, skali"

Alfa INSTYTUT
Przedsiębiorstwo Inżynierskie ALFA Przemysław Marczakowski
ul. Długosza 9
60-297 Swarzędz
NIP 5050-224-711
biuro@alfa.pl

MIEJSCOWOŚĆ I ADRES OBIEKTU :
BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ I POMIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI CHEŁMNO I UNISŁAW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWYCH

TYTUŁ RYSUNKU :
PLAN SYTUACYJNY
KOLIZJE I ZBLIŻENIA ŚCIEŻKA ROWEROWA CZ.3/3

NR UMOWY : 1P/ZD/016 z 20.04.2016 BRANŻA : ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA STADIUM : PB

PROJEKTANT: mgr inż. Piotr Skrabalec upr. nr DOŚ/6655/POOS tymcz.ind. elektryczne do proj. i kier. robotami bez ogr.

PROJEKTANT: mgr inż. Lech Kuliberda upr. nr PCM/0140/PWOT/06 tymcz.ind. telekomunikacyjne i kier. robotami bez ogr.

SPRAWDZAŁ/A: mgr inż. Janusz Kondefa/Kondej upr. nr 4570/Gd/93 tymcz.ind. elektryczne do proj. bez ogr.

DATA : 02.2017

NR ARK. : E-1.16

SKALA : 1:500